



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 123056, Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 1;  
почтовый адрес: 214014, Смоленск, ул. Чаплина, д. 12,  
телефон: 52-84-90, факс: 64-77-16  
E-mail: [smolensk@mos.gosnadzor.ru](mailto:smolensk@mos.gosnadzor.ru), <http://www.mos.gosnadzor.ru>

**АКТ ПРОВЕРКИ  
готовности к отопительному периоду 2019/2020 гг.  
№ 5.1-0113мо-А/0015-2019**

Смоленская область,  
г. Смоленск, ул. Чаплина,  
д. 12, каб. 408  
(место составления акта)

« 12 » сентября 2019г.  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением МТУ Ростехнадзора от «15» июля 2019г. № 113-р/Д/5-05 в соответствии с программой проведения по проверке готовности муниципальных образований Смоленской области к отопительному периоду 2019-2020 годов, утвержденной и.о. заместителя руководителя МТУ Ростехнадзора А.Л. Альферовичем с «09» сентября 2019 года по «12» сентября 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в лице Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении:

1. Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:  
Неготовность к работе в отопительном периоде:

Муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:  
муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области в лице Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области будет готово к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний и требований по готовности, выданных комиссией.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 гг.:

Перечень замечаний к акту проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 гг. от «12» сентября 2019 года № 5.1-0113мо-А/0015-2019.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ и.о. заместителя руководителя А.Л. Альферович  
(подпись, расшифровка подписи)

Зам. председателя комиссии \_\_\_\_\_ начальник отдела А.С. Ефременков  
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ главный гос. инспектор А.В. Карпов  
(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ гос. инспектор А.В. Горбачев  
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« 12 » \_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_\_ / Белова Е.О. по дов. дел номер \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального района)

от 01.10.18г.

Перечень замечаний  
 к выполнению требований по готовности

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений (с указанием объекта при необходимости)	Нормативный правовой акт, нормативно технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	№ пункта Правил оценки готовности к отопительному периоду, требования которого не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность - СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» - ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ» проведены с нарушением Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, так как испытания проведены без присутствия представителя энергоснабжающей организации, о чем свидетельствует акт гидравлических испытаний	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 п.9.1.59	п.п.16 п.16 гл.IV	01.11.2019
2.	В акте проведения гидравлических испытаний не указано в каком именно здании проводились испытания: - СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж», так как имеются здания учебного корпуса №1, №2 и общежития - МБОУ Ельнинская СШ №1 им. Глинки, так как имеются здание МБОУ «СШ №1 им. Глинки», здание столовой, здание спортзала, здание музея, здание мастерских	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	п.п.16 п.16 гл. IV	01.11.2019
3.	Не предоставлен паспорт индивидуального теплового пункта - МКУ «Централизованная бухгалтерия образования и других учреждений Ельнинского района» - СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» - МБДОУ Детский сад «Солнышко» - МБДОУ «Улыбка» - МБОУ Ельнинская СШ №1 им. Глинки - МБОУ Ельнинская СШ №2 им. К. И. Ракутина - МКУ «Централизованная бухгалтерия образования и других учреждений Ельнинского района» - МБУК «Ельнинский районный централизованный культурно-досуговый центр» - здание №1 –г. Ельня, ул. Советская, д. 23, - здание №2 г. Ельня, ул. Первомайская, д.	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	п.п.10 п.16 гл. IV	01.11.2019

