



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: Красина ул., д.27, стр.1, Москва, 123056  
Почтовый адрес: ул. Чаплина, 12, Смоленск, 214014  
телефон: 52-84-90, факс: 64-77-16  
E-mail: smolensk@mos.gosnadzor.ru, <http://www.mos.gosnadzor.ru>

**АКТ ПРОВЕРКИ  
готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.  
№ 5.1-1841мо-А/0006-2021**

Смоленская область, г. Смоленск,  
ул. Чаплина, д. 12, каб. 408  
(место составления акта)

«09» сентября 2021г.  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением МТУ Ростехнадзора от 13 августа 2021 г. № РП-201-1841-О, в соответствии с программой проведения по проверке готовности муниципальных образований Смоленской области к отопительному периоду 2021-2022 годов, утвержденной заместителем руководителя МТУ Ростехнадзора А.Л. Альферовичем, с 06 сентября 2021 г. по 09 сентября 2021 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», провела проверку готовности к отопительному периоду муниципального образования – «Ельнинский район» Смоленской области в лице Администрации муниципального образования - «Ельнинский район» Смоленской области.

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении:

1. Муниципальное образование - «Ельнинский район» Смоленской области

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:  
Неготовность к работе в отопительном периоде:

Муниципального образования - «Ельнинский район» Смоленской области.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:  
муниципальное образование - «Ельнинский район» Смоленской области в лице Администрации муниципального образования - «Ельнинский район» Смоленской области будет готово к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний и требований по готовности, выданных комиссией.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.:





Перечень замечаний к акту проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг. от 09 сентября 2021 г. № 5.1-1841мо-А/006-2021 на 1 листе.

Председатель комиссии  заместитель руководителя А.Л. Альферович  
(подпись, расшифровка подписи)

Зам. председателя комиссии  начальник отдела А.С. Ефременков  
(подпись, расшифровка подписи)


Члены комиссии:

 заместитель начальника отдела Д.А. Ковалев  
(подпись, расшифровка подписи)

 гос. инспектор С.Е. Попов  
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«09» 09 2021 г.

  
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального района)

Перечень замечаний  
к акту проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений (с указанием объекта при необходимости)	Нормативный правовой акт, нормативно технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	№ пункта Правил оценки готовности к отопительному периоду, требования которого не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствуют подписи в акте проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг. ФГБУ «Центральное жилищное коммунальное Управление Министерства обороны РФ»	Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	п. 7 гл. II	01.11.2021
2.	Паспорта готовности многоквартирных жилых домов выданы с нарушением правил оценки готовности к отопительному периоду, выданы органу самоуправления многоквартирного дома без указания конкретной организации ответственной за эксплуатацию МКД Ельнинского района Смоленской области	Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	п. 4 гл. I	01.11.2021
3.	Не предоставлены документы, подтверждающие готовность потребителя тепловой энергии к отопительному периоду МКД Ельнинского района Смоленской области	Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	гл. IV	01.11.2021
4.	Не представлен отчет о выполнении плана ремонтных работ МБДОУ ДС «Улыбка»	Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	п.п. 4 п.16 гл.IV	01.11.2021
5.	Отсутствует паспорт тепловой сети и схема тепловой сети, находящейся на балансе у МБОУ Ельнинская средняя школа № 2 имени К.И. Ракитина, МБУДО детская музыкальная школа им. М.И. Глинки г. Ельни Смоленской области	Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	п.п. 5, 10 п.16 гл.IV	01.11.2021
6.	Отсутствует паспорт тепловой сети и схема тепловой сети, находящейся на балансе у МБУДО Ельнинский районный Центр детского творчества	Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	п.п. 5, 10 п.16 гл.IV	01.11.2021


7.	Не представлены сведения о прохождении проверки знаний ответственным и заместителем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок СОГБПОУ «Козловский многофункциональный аграрный колледж УЦПК г. Ельня»,	Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	п.п. 15 п.16 гл.IV	01.11.2021
8.	Отсутствует информация об укомплектованности персоналом ФГБУ «Центральное жилищное коммунальное Управление Министерства обороны РФ»	Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	п.п. 5 п.13 гл.III	01.11.2021
9.	Отсутствуют документы, подтверждающие соблюдение критерии надежности теплоснабжения (не предоставлены паспорта котлов, свидетельствующие о проведении технического освидетельствования котлов, не представлены утвержденные схемы котельных) «Смоленскрегионтеплоэнерго»	Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	п.п. 3 п.13 гл.III	01.11.2021

Председатель комиссии  заместитель руководителя А.Л. Альферович  
(подпись, расшифровка подписи)

Зам. председателя комиссии  начальник отдела А.С. Ефременков  
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

 заместитель начальника отдела Д.А. Ковалев  
(подпись, расшифровка подписи)

 гос. инспектор С.Е. Попов  
(подпись, расшифровка подписи)