

Лицо, проводившее проверку:

Старовойтов Виктор Валентинович – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора - ответственный за проведение мероприятий по контролю;

Ковалев Дмитрий Александрович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Эксперты и экспертные организации: не привлекались

При проведении проверки присутствовал:

Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Мищенко Николай Данилович, действующий на основании решения Ельнинского районного совета депутатов №16 от 10 ноября 2017 г.

(фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В качестве документов, определяющих деятельность организации, представлены:

- копия решения Ельнинского районного совета депутатов №16 от 10 ноября 2017 г.;
- копия приказа о назначении ответственного за электрохозяйство №115 от 02 октября 2017.

Проверкой установлено:

В ходе проведения проверки проведён визуальный осмотр и осмотр электроустановок здания Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, по адресу: Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Советская, д.23 и выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	Не имеется ответственного за электрохозяйство Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области так как назначенный приказом №115 от 02 октября 2017 года Петраков Евгений Леонидович не прошел проверку знаний по данной организации что подтверждается фототаблицей №1 от 23.11.2017	Пункт 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей, утв. Приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.03г., зарег. в Минюсте РФ 22.01.03г. №4145 (далее ПТЭЭП)	Юридическое лицо: Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования Мищенко Николай Данилович
2.	Не имеется должностной инструкции ответственного за электрохозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, что подтверждается ее отсутствием.	ПТЭЭП п. 1.8.1	Юридическое лицо: Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования Мищенко Николай Данилович

3.	Не имеется списка лиц Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, имеющих право проведения оперативных переключений, что подтверждается его отсутствием.	ПТЭЭП п. 1.8.9	Юридическое лицо: Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования Мищенко Николай Данилович
4.	Отсутствует список лиц Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области имеющих право оперативных переговоров, что подтверждается его отсутствием.	ПТЭЭП п. 1.8.9	Юридическое лицо: Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования Мищенко Николай Данилович
5.	Не оформлен распорядительный документ руководителя Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области о предоставлении права единоличного осмотра электроустановок, что подтверждается его отсутствием	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утверждены приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н, зарегистрированы в Минюсте РФ 12.12.2013 №30593 (далее - ПОТЭУ), п. 3.4	Юридическое лицо: Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования Мищенко Николай Данилович
6.	Перечень профессий и рабочих мест Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области требующих присвоения 1 группы по электробезопасности не разработан	ПТЭЭП п. 1.8.2	Юридическое лицо: Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования Мищенко Николай Данилович
7.	Перечень технической документации, не разработан и не утвержден руководителем Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области	ПТЭЭП п. 1.8.2	Юридическое лицо: Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования Мищенко Николай Данилович
8.	Электроустановки Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области испытанными защитными средствами не укомплектованы, а именно отсутствуют: указатель напряжения (2 шт.), диэлектрические перчатки (2 пары, ручной изолируемый инструмент)	ПТЭЭП п. 1.7.2, приложение 8 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках» утвержденная приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 261 (далее ИП и ИСЗ)	Юридическое лицо: Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования Мищенко Николай Данилович

9.	Не имеется журнала учета и содержания средств защиты Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области	Пункт 1.7.2. ИП и ИСЗ пункт 1.4.2	Юридическое лицо: Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования Мищенко Николай Данилович
10.	Не проведено измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей в здании Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Советская, д.23, что подтверждается отсутствием соответствующего протокола	ПТЭЭП п. 1.2.2, приложение 3, п. 28.1	Юридическое лицо: Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования Мищенко Николай Данилович
11.	Не проведено измерение сопротивления заземляющего устройства здания Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Советская, д.23, что подтверждается отсутствием соответствующего протокола	ПТЭЭП п. 1.2.2, приложение 3, п. 26.4	Юридическое лицо: Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования Мищенко Николай Данилович
12.	Не проведена проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки в здании Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Советская, д.23, что подтверждается отсутствием соответствующего протокола	ПТЭЭП п. 1.2.2, приложение 3, п. 28.5	Юридическое лицо: Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования Мищенко Николай Данилович
13.	Не проведено измерение полного сопротивления петли фаза-нуль в здании Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Советская, д.23, что подтверждается отсутствием соответствующего протокола	ПТЭЭП п. 1.2.2, приложение 3, п. 28.4	Юридическое лицо: Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования Мищенко Николай Данилович

<p>14. В ЩУ-0,4 кВ (щите учета) на фасаде здания Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Советская, д.23, на отходящих фидерах и питающих кабелях отсутствуют бирки с указанием марки, сечения, длины, номера фидера, что подтверждается фототаблицей №2 от 23.11.2017.</p>	<p>ПТЭЭП п. 1.7.2, Пункт 2.3.23 Правил устройства электроустановок», утв. Приказом Минэнерго РФ (ПУЭ)</p>	<p>Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования Мищенко Николай Данилович</p>
<p>15. На крышке водного щита освещения Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Советская, д.23, на внутренней стороне отсутствует однолинейная схема, что подтверждается фототаблицей №3 от 23.11.2017</p>	<p>ПТЭЭП п.2.12.5, п.2.2.20</p>	<p>Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования Мищенко Николай Данилович</p>
<p>16. На щите освещения расположенном на первом и втором этаже здания Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Советская, д.23 отсутствует диспетчерское наименование щита, что подтверждается фототаблицей №3 от 13.11.2017</p>	<p>ПТЭЭП п. 2.2.20</p>	<p>Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования Мищенко Николай Данилович</p>

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. копия распоряжения №С-573-пр от 08.11.2017.
2. копия решения Ельнинского районного совета депутатов №16 от 10 ноября 2017 г.;
3. копия приказа о назначении ответственного за электрохозяйство №115 от 02 октября 2017;
4. предписание №12.1-0573пл-П/0378-2017 от 06.12.2017;
5. фототаблицы № 1-3 от 23.11.2017.

Подписи лиц, проводивших проверку: гос. инспектор



Д.А. Ковалев

гл. гос. инспектор



В.В. Старовойтов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Мищенко Николай
Данилович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица,

его уполномоченного представителя)

“ 06 ” декабря 20 17 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)