



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7;
почтовый адрес: 214014, Смоленск, ул. Чаплина, д. 12,
телефон: 52-84-90, факс: 64-77-16
E-mail: smol@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

Смоленская область, Сафоновский район,
г. Сафонов, ул. Советская, д. 49, к. 203.
(место составления акта)

«25» февраля 2019 г.
(дата составления акта)
14-30
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 12.1-0040ви-А/0041-2019**

По адресу/адресам: Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 22.

На основании распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «31» января 2019 года № С-40-пр «О проведении внеплановой выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ельнинская средняя школа №3»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ельнинская средняя школа №3
(МБОУ Ельнинская СШ №3, ИНН 6706004640)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (последние при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» ____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

«__» ____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/12 часов в период с 21.02.2019 по 25.02.2019
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ Ельнинская СШ №3 Куяченкова С.М.  21.02.2019 14-00
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Вх. № 123
25.02.2019

Лицо, проводившее проверку:

- Приходько Александр Сергеевич – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последние при наличии), должности экспертов и/или экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ Ельнинская СШ №3 Куяченкова Светлана Михайловна, действующий на основании распоряжения от 30.06.2017 № 179-д/с

(фамилия, имя, отчество (последние при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Цель проверки: контроль исполнения юридическим лицом предписания об устранении выявленных нарушений предписания от 12.11.2018 № 12.1-0454пл-П/0256-2018, срок для исполнения которых истек.

Задача настоящей проверки: проверка устранения МБОУ Ельнинская СШ № 3 нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений от 12.11.2018 № 12.1-0454пл-П/0256-2018.


В ходе проведения внеплановой выездной проверки с целью контроля исполнения юридическим лицом пунктов 1-1 предписания об устранении выявленных нарушений от 12.11.2018 № 12.1-0454пл-П/0256-2018 следующее:

Номер проверенного пункта предписания	Описание и характер, выявленных нарушений	Результаты проверки выполнения пункта предписания	Лицо, ответственное за не устранение нарушения в установленный срок
1	Соответствующим документом не назначен ответственный за электрохозяйство	Выполнено, что подтверждается приказом № 175 от 10.11.2018, удостоверением о допуске к работе в электроустановках от 01.11.2018.	---
2	Соответствующим документом не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	Выполнено, что подтверждается приказом № 197 от 13.12.2018, удостоверением №1 о допуске к работе в электроустановках от 30.05.2013.	---
3	Не имеется перечня должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала, при выполнении работ которым может возникнуть опасность поражения электрическим током	Выполнено, что подтверждается приказом № 176 от 13.11.2018, приложением № 1 к данному приказу.	---
4	Не проводится инструктаж и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности, что подтверждается копией журнала	Выполнено, что подтверждается записью в журнале проверки знаний для присвоения I группы по электробезопасности МБОУ Ельнинская СШ № 3.	---

5	Не проведены профилактические испытания сопротивления заземляющего устройства, что подтверждается отсутствием протоколов по данным видам работ	Выполнено, что подтверждается протоколом № 20/01/18 от 20.11.2018 ЭТЛ ООО «СЭСК».	---
6	Не проведены профилактические испытания цепи заземления, что подтверждается отсутствием протоколов по данным видам работ	Выполнено, что подтверждается протоколом № 20/02/18 от 20.11.2018 ЭТЛ ООО «СЭСК».	---
7	Не имеется журнала учета работ по нарядам и распоряжениям	Выполнено, что подтверждается журналом учета работ по нарядам и распоряжениям МБОУ Ельнинская СШ № 3.	---
8	Не имеется паспорта на заземляющее устройство	Выполнено, что подтверждается паспортом на заземляющее устройство МБОУ Ельнинская СШ № 3.	
9	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства	Выполнено, что подтверждается записью паспорта на заземляющее устройство МБОУ Ельнинская СШ № 3, актом № 1 от 15.11.2018.	
10	Не проводятся осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием	Выполнено, что подтверждается записью паспорта на заземляющее устройство МБОУ Ельнинская СШ № 3.	
11	Электроустановки частично не укомплектованы электрозащитными средствами, а именно: УНН, клещи	Выполнено, что подтверждается паспортом УННУ-1, паспортом на токоизмерительные клещи 266С.	


Пункты 1-11 предписания об устранении выявленных нарушений от 12.11.2018 № 12.1-0454пл-П/0256-2018 в установленный срок выполнены, контроль считается завершённым. Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- копия распоряжения от 30.06.2017 № 179-л/с- на 1 л. в 1 экз;
- копии материалов, подтверждающих выполнение МБОУ Ельнинская СШ №3 предписания от 12.11.2018 № 12.1-0454пл-П/0256-2018- на 21 л. в 1 экз;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор

А.С. Приходько

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ Ельнинская СШ №3

С.М. Куяченкова

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » февраля 20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)